

## Informations sur les Zones ATEX

Notre Zones ATEX sont définis ainsi:

<b>zone sphérique autour du sorti du dispositif surpression/souspression avec un radius de 1m (pour les cuves avec toit étanche au gaz)</b>	Zone 1
Kugelförmiger Bereich mit einem Radius von 1 m um die Mündungen der Abblaseöffnungen der Über-/Unterdrucksicherungen der gasdicht gedeckten Behälter	
<b>zone sphérique autour du sortis du dispositif surpression/souspression avec un radius de 2m (pour les cuves avec des membrane etanche au gaz)</b>	Zone 2
Kugelförmiger Bereich mit einem Radius von 2 m um die Zone 1 der Abblaseöffnungen der Über-/Unterdrucksicherungen der gasdicht gedeckten Behälter	
<b>Zone autour du perepherie des cuves avec toit étanche au gaz : jusqu'à 3 m au dessus et 2 m latéralement et du bord de la cuve vers le bas avec un angle de 45°</b>	Zone 2
Bereich um das Äußere der gasdicht gedeckten Behälter bis zu 3 m oberhalb und 2 m seitlich, nach unten mit 45° ansteigend	
<b>Intérieur du puits de condensat</b>	Zone 1
Innere des gesamten Kondensatschachtes	
<b>Zone autour des ouvertures d'aération du puits de condensat avec un radius de 1m</b>	Zone 2
Bereich um die Lüftungsöffnungen des Kondensatschachtes mit einem Radius von 1 m.	
<b>Pendant le changement du filtre charbon active : zone autour du filtre avec un radius de 1 m</b>	Zone 1
Um den gesamten Aktivkohlebehälter in einem Radius von 1 m (bei Wechsel der Aktivkohle)	
<b>Pendant le changement du filtre charbon active : zone autour du filtre avec un radius de 2 m</b>	Zone 2
Um den gesamten Aktivkohlebehälter in einem Radius von 2 m um die Zone 1 (bei Wechsel der Aktivkohle)	