

Local	Superficie (m ²)	2% surface utile exigée (m ²)	Aération depuis les portes métalliques (m ²)	Grilles d'aération			Surfaces totales aération naturelle
				Nombre de grilles	Surface géométriques des grilles (m ²)	Surfaces de passage d'air	
Local DEEE	29.44	0.59	1.39	1	0.79	0.6	1.99
Local pateux	27.52	0.55	1.39	1	0.79	0.6	1.99
Local des aérosols	21.62	0.43	1.39	1	0.79	0.6	1.99
Local pneus	23.5	0.47	1.39	1	0.79	0.6	1.99
Local piles, radio...	21.5	0.43	1.39	1	0.79	0.6	1.99
Local engin et gasoil	71	1.42	1.39	3	0.73	0.6	5.97
Local GEM	25.8	0.52	1.39	1	0.79	0.6	1.99